



VÁLVULA DE RETENÇÃO PARA ÁGUAS PLUVIAIS E FLUVIAS

MODELO: SOLU-VAPF



As válvulas de retenção SOLU-VAPF são a solução ideal para evitar situações de cheias em zona habitacional junto a faixa marítima ou área fluvial e pluvial, para onde descarregam naturalmente os coletores pluviais, já que de uma forma efetiva selam completamente os coletores evitando qualquer refluxo.

Aliás, este efeito ainda é mais positivo quando níveis altos de pluviosidade coincidem com nível alto da maré ou do rio.

Assim, as válvulas da SOLU VÁLVULAS têm um excelente desempenho como válvula de retenção em condutas de descarga, desde as aplicações mais simples em estações de tratamento até aos descarregadores de tempestade alto fluxo.




De fácil instalação, podendo ser instaladas em tubos de concreto ou ferro, já existentes no local, sem necessidade de adaptações (A SOLU VÁLVULAS desenvolve o projeto de acordo com a aplicação e necessidade do cliente).

No momento da instalação não é necessário a remoção ou abertura do PV (poço de visita), pois nossas válvulas, independente do diâmetro da tubulação de descarga, o projeto já prevê que passe pelo PV.

As imagens abaixo mostram um exemplo de instalação da Válvula SOLU-VAPF:



PV (poco de visita), sem válvula de retenção.



PV (poço de visita), com a Válvula SOLU-VAPF instalada.

Sua abertura ocorre automaticamente com o fluxo da água que vem da ETE ou das residências. Assim que as águas pluviais ou fluviais atingem um nível acima da Válvula de Retenção SOLU-VAPF (como mostra na imagem a seguir) ela se fecha automaticamente, vedando a passagem das águas nos dois sentidos.



O material de fabricação da Válvula Retenção SOLU-VAPF, é definido pelo tipo de fluído e aplicação.



Atestado de Capacidade Técnica



Serviço Municipal de Águas e Esgotos

Rua Otto Unger, 450 - Centro
CEP 08780-908 - Mogi das Cruzes - SP
(11) 4798-5105

Atestado de Capacidade Técnica


O Serviço Municipal de Águas e Esgotos de Mogi das Cruzes, inscrito no CNPJ sob o nº 52.561.214/0001-30, situado à R. Otto Unger, nº. 450 - Centro - Mogi das Cruzes - SP, atesta para os devidos fins que adquiriu a válvula de retenção fechamento rápido modelo: SOLU-VAPF, conforme descrição abaixo, da empresa Solutions Válvulas e Equipamentos Industriais LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 26.542.896/0001-24, situada na Rua Luiz Poppin, 181 Vila Industrial, Piracicaba - SP. Informo que a mesma obteve um excelente desempenho e atendeu plenamente as necessidades de projeto, evitando que as águas do rio e das chuvas adentrassem na estação elevatória de esgoto (EEE); não havendo nada que desabone o produto, serviço ou a empresa fornecedora.

- DN 500 PN 10 Bi-Partida total inox com vedação em Poliuretano 90/94 Shore "A".


Mogi das Cruzes, 31 de julho de 2024.



Rafael Augusto de Moraes Regueiro
Chefe de Divisão - DOSES




Anderson Augusto Amorim
Diretor - DOSES



Michel Rechê Beraldo
Diretor Geral Adjunto do Semae.

Válvula de Retenção para Águas Pluviais e Fluviais.

Modelo: SOLU-VAPF



Válvula de Retenção para Águas Pluviais e Fluviais Modelo: SOLU-VAPF

